Agence régionale de santé (ARS) ILE DE FRANCE
Délégation départementale – SEINE-ET-MARNE
Téléphone :
Courriel : ars-dd77-se-eau@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Sandrine BAZIRE
Référence : Alerte n°177836
Date d'émission: 13/10/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau**
**EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE**
**ADDUCTION D'EAU POTABLE**
*Prévu par le code de la santé publique*

# ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

## IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

| | |
|---|---|
| **Commune :** | CHARNY |
| **Localisation :** | RESERVOIR CHARNY - RESERVOIR CHARNY RESERVOIR |
| **Point de surveillance :** | 0770000002542 |
| **Installation :** | RESERVOIR CHARNY (TTP 077000739) |
| **Date et heure de prélèvement :** | 24/09/2026 à 11:46 |
| **Motif de prélèvement :** | CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE |
| **Id prélèvement ou reflab :** | LSE2609-48348 |

**Recommandations / Observations de l'ARS :**

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres Choridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl sans dépassement des seuils. En l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire, l'eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l'évolution de la situation.

## RESULTATS D'ANALYSES

**Physico-chimie - Non-conformité aux limites de qualité**

| Paramètre | Résultat | Unité | Norme mini | Norme maxi | Résultats définitifs |
|---|---|---|---|---|---|
| CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL | **0.103** | µg/L | | 0.1 | Oui |
| CHLORIDAZONE DESPHÉNYL | **0.206** | µg/L | | 0.1 | Oui |

**POUR INFORMATION :**